

国の機関の建築物の点検・確認ガイドライン（平成29年版）正誤表  
（平成29年10月5日 第1版第1刷発行）

| 頁   | 項目    |  | 誤   | 正   |
|-----|-------|--|---|---|
| 13  | 第1編3. | 表1-3-1   |   | 別紙  |
| 13  | 第1編3. | 図1-3-1、左側の項目名  | <u>特定建築物</u> の敷地及び構造<br><u>特定建築設備</u> （防火設備を含む） | <u>建築物</u> の敷地及び構造<br><u>建築設備</u> （防火設備を含む） |
| 14  | 第1編3. | 図1-3-2、左側の項目名  | <u>特定建築物</u> の敷地及び構造<br><u>特定建築設備</u> （防火設備を除く） | <u>建築物</u> の敷地及び構造<br><u>建築設備</u> （防火設備を除く） |
| 19  | 第1編4. | 図1-4-1<br>最も左側のフロー                                     | 委託  | 委託等   |
| 83  | 第2編2. | 表2-2-2（4/4）<br>〔追記事項〕分類の2行目                            | <u>a' aに相当する項目の内、建基法告示とは点検方法等が異なっている項目</u>      | 削除<br>（本表にはa'に該当する項目はないため）                  |
| 91  | 第2編2. | 表2-2-3（2/4）<br>（25）（い）連動機構 手動閉鎖装置（ろ）設置の状況の項、分類の欄       | a   | a'  |
| 94  | 第2編2. | 表2-2-3（3/4）<br>（21）（い）連動機構 手動閉鎖装置（ろ）設置の状況の項、分類の欄       | a   | a'  |
| 95  | 第2編2. | 表2-2-3（4/4）<br>（2）（い）ドレンチャー等散水ヘッド（ろ）散水ヘッドの設置の状況の項、分類の欄 | a   | a'  |
| 97  | 第2編2. | 表2-2-3（4/4）<br>（24）（い）連動機構 手動作動装置（ろ）設置の状況の項、分類の欄       | a   | a'  |
| 207 | 第4編1. | 表4-1-1<br>「4支障がない状態」の欄<br>「点検様式、確認用チェックシート」の項          | （表4-1-2の「点検」は「確認」に読み替える。）                       | （表4-1-3の「点検」は「確認」に読み替える。）                   |

| 頁   | 項目    |                                  | 誤                  | 正                  |
|-----|-------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| 325 | 第4編4. | (2) 確認用チェックシート<br>からの転記<br>表の最上段 | 確認用チェック <u>リスト</u> | 確認用チェック <u>シート</u> |

表1-3-1 [点検]の周期の根拠規定

| 点検対象                       | 点検周期     | 備考                                   | 関係法令  |
|----------------------------|----------|--------------------------------------|---|
| 特定建築物の敷地及び構造               | 3年以内ごと   | 検査済証の交付を受けた後、最初の[点検]については、6年以内に行う。   | 建基法施行規則第5条の2<br>(建基法の[点検]の対象)<br>官公法施行規則第1条第1項<br>(官公法の[点検]の対象) |
| 特定建築設備<br>特定建築物の昇降機以外の建築設備 | 1年以内ごと*1 | 検査済証の交付を受けた後、最初の[点検]については、2年以内に行う。*2 | 建基法施行規則第6条の2<br>(建基法の[点検]の対象)<br>官公法施行規則第2条第2項<br>(官公法の[点検]の対象) |
|                            | 1年以内ごと   |                                      | <u>建基法施行規則第6条の2</u><br>( <u>建基法の[点検]の対象</u> )                   |
| 特定建築物の防火設備                 | 1年以内ごと   |                                      |   |
| 建築物の昇降機                    | 1年以内ごと   |                                      |   |

表1-3-1 [点検]の周期の根拠規定

| 点検対象                   | 点検周期     | 備考                                   | 関係法令  |
|------------------------|----------|--------------------------------------|---|
| 建築物の敷地及び構造             | 3年以内ごと   | 検査済証の交付を受けた後、最初の[点検]については、6年以内に行う。   | 建基法施行規則第5条の2<br>(建基法の[点検]の対象)<br>官公法施行規則第1条第1項<br>(官公法の[点検]の対象) |
| 建築設備<br>建築物の昇降機以外の建築設備 | 1年以内ごと*1 | 検査済証の交付を受けた後、最初の[点検]については、2年以内に行う。*2 | 建基法施行規則第6条の2<br>(建基法の[点検]の対象)<br>官公法施行規則第2条第2項<br>(官公法の[点検]の対象) |
|                        | 1年以内ごと   |                                      | <u>建基法施行規則第6条の2</u><br>( <u>建基法の[点検]の対象</u> )                   |
| 建築物の防火設備               | 1年以内ごと   |                                      |   |
| 建築物の昇降機                | 1年以内ごと   |                                      | <u>建基法施行規則第6条の2</u><br>( <u>建基法の[点検]の対象</u> )                   |