

令和5年度 建築仕上げリフォーム技術研修 質問と回答

No	質 問	回 答
1	<p>・テキストP360で「安い塗料の上から高い塗料は塗りにくい。」と説明がありましたが、鉄鋼面の塗り替え「既存SOP→改修DPO塗装」の適合性について教えてください。 管理指針（下巻）P65にはSOP→SOPとなっています。</p>	<p>(DP（耐候性塗料塗り）のことを間違えて表記しているのではないかと推測します。その前提で、回答いたします。)</p> <p>・SOP（合成樹脂調合ペイント塗り）はP. 360の揮発酸化硬化形塗料に該当し、DP（耐候性塗料塗り）は反応硬化形塗料に該当します。したがって、適合性は×になります。 なお、どうしてもDPで改修したい場合は、下地調整をRA種としてSOPを全面除去する必要があります。</p>